



"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС" АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул."Стефан Стамболов"№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



Intertek

РАЗЯСНЕНИЕ



На основание чл.29, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с постъпило на 07.08.2015г. искане за предоставяне на разяснение от страна на кандидат във връзка с документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: **„Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6 за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас“ АД”, правим следните разяснения по документацията за провеждане на процедурата :**

Въпрос №1: В количествената сметка са описани следните видове работи:

Свързки до 25 мм.кв.	м	20
Доставка и монтаж сирена с 3 сигнала	м	2
Тръба черна газова 3/4"	бр.	5

Въпросът ни е: моля, разяснете допусната ли е техническа грешка в мерните единици?"

Отговор №1: В количествената сметка е допусната техническа грешка, с оглед на което по първите две номенклатури вместо мерни единици „метри“, следва да се чете „брой“, а по последната следва да се чете „метри“.

ип

ИЗП. ДИРЕКТОР
"МБАЛ - БУРГАС" АД:
/Д - Р Г. МАТЕВ/

